



# ダイキン エアコン

## 取扱説明書

空冷ヒートポンプエアコン

※「レビュー」形

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。

### ■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力 (A/P)	区分名
R2DP80AA	FHC-P80A	7.1	8.0	1.57	1.67	1.68	4.9	4.9	8b
	FHC-P80A	7.1	8.0	1.58	1.68	1.79	4.7	4.7	8b
	FHC-P80A	7.1	8.0	1.57	1.52	1.52	5.2	5.2	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	3.9	3.9	8b
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.14	1.97	1.97	4.5	4.5	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	1.80	1.85	1.85	4.3	4.3	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8c
	FHC-P80A	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	3.9	3.9	8c
R2DP12AA	FHC-P12A	12.0	11.2	2.54	2.54	2.39	5.1	5.1	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	2.54	2.54	2.39	5.1	5.1	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	3.33	3.33	2.77	4.3	4.3	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	3.05	3.05	3.45	4.2	4.2	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	2.93	2.93	2.89	4.4	4.4	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	3.76	3.76	4.03	3.5	3.5	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.9	3.9	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	3.51	3.51	3.00	4.0	4.0	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	3.56	3.56	3.02	4.0	4.0	8c
	FHC-P12A	12.0	11.2	3.72	3.72	3.03	3.9	3.9	8c
R2DP140B	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c
	FHC-P140A	14.0	14.0	3.97	3.97	3.81	4.3	4.3	8c

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力 (A/P)	区分名
R2DP160B	FHC-P160A	16.0	16.0	4.18	4.18	3.86	5.1	5.1	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	3.47	3.47	3.21	5.6	5.6	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	3.25	3.25	3.12	5.9	5.9	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	3.72	3.72	4.29	5.0	5.0	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	3.57	3.57	3.78	5.4	5.4	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	3.52	3.52	3.35	5.8	5.8	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	3.96	4.00	4.25	4.4	4.4	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	3.71	3.71	4.25	4.4	4.4	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	4.74	4.74	4.63	4.2	4.2	8c
	FHC-P160A	16.0	16.0	4.02	4.06	4.13	4.7	4.7	8c
R2DP180A	FHC-P180A	18.0	18.0	4.61	4.61	4.08	4.7	4.7	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	3.51	3.51	4.08	4.7	4.7	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	5.07	5.09	4.72	4.2	4.2	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	4.51	4.52	4.44	4.5	4.5	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	4.13	4.14	4.23	4.4	4.4	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	4.36	4.36	4.36	4.6	4.6	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	4.12	4.12	4.38	4.4	4.4	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	4.22	4.22	4.20	4.7	4.7	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	4.35	4.35	4.07	4.6	4.6	8c
	FHC-P180A	18.0	18.0	3.99	3.99	4.07	4.6	4.6	8c

### ●省エネ基準について

室内ユニット	冷房能力 (kW)	消費電力 (A/P)	区分名
FHC-P160B FHC-P180A FHC-P180A	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
	16.0	5.9	8c
FHC-P180A FHC-P180A FHC-P180A	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
	18.0	6.0	8c
上記以外	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c
	14.0	5.5	8c

●過年エネルギー消費効率 (A/P) について  
A/P 表示は、JIS B 8616：2006（ヒートポンプ・消費効率）に基づいて行います。  
（ヒートポンプ・消費効率）  
※ JIS B 8616：2006は、JIS B 8616：2006を代替するために（社）日本冷凍空調工業会が作成した規格です。  
・A/P＝年間総合負荷（能力）÷年間消費電力量

### ダイキンコンタクトセンター

受付時間：24時間365日対応いたします。  
0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAX: 020-7-0881 (FAX専用ダイヤル)  
http://www.daiikinc.com (ご相談対応ホームページ)

ご購入店名

TEL

振付年月日 年 月 日

### ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
郵便番号 530 8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イースタビル  
郵便番号 108-0075

3P271252-5 M10A024 (1007) ES



●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER 50℃/60℃/50℃ 50℃/2/60℃	暖房COP 50℃/2/60℃	省エネ 消費電力(AHP)	区分名
R2D-P80A	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
	HC-P80AB	1	7.1	8.0	1.58	1.68	1.79	4.7	4.7
	HC-U40AB	2	7.1	8.0	1.57	1.67	1.52	5.2	5.2
	HC-U40A	2	7.1	8.0	2.15	1.93	1.93	3.9	3.9
	FA-P80A	1	7.1	8.0	2.14	2.14	1.97	4.5	4.5
	FA-U40A	2	7.1	8.0	1.80	1.60	1.85	4.3	4.3
	FA-P80A	1	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0
	FB-P80A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.33	3.5	3.5
	FB-U40A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.03	3.5	3.5
	FC-P80A	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	4.0	4.0
	FC-U40A	2	7.1	8.0	2.28	2.28	2.02	4.2	4.2
	HC-P40A	2	7.1	8.0	2.06	2.06	1.83	4.3	4.3
R2D-P112A	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
	HC-P112A	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.9	3.9
	HC-P112A	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.9	3.9
	FA-P112A	1	10.0	11.2	3.51	3.51	3.00	4.0	4.0
	FA-P112A	1	10.0	11.2	3.51	3.51	3.00	4.0	4.0
	FB-P112A	1	10.0	11.2	3.36	3.36	3.02	4.0	4.0
	FB-P112A	1	10.0	11.2	3.36	3.36	3.02	4.0	4.0
	FC-P112A	1	10.0	11.2	3.72	3.72	3.03	3.9	3.9
	FC-P112A	1	10.0	11.2	3.72	3.72	3.03	3.9	3.9
	HC-P56A	2	10.0	11.2	2.79	2.79	2.71	4.6	4.6
	HC-P56A	2	10.0	11.2	3.13	3.13	3.29	4.2	4.2
	HC-P56A	2	10.0	11.2	3.13	3.13	3.29	4.2	4.2
R2D-P140A	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
	HC-P140A	1	12.5	14.0	4.25	4.25	3.69	4.6	4.6
	HC-P140A	1	12.5	14.0	4.25	4.25	3.69	4.6	4.6
	FA-P140A	1	12.5	14.0	4.81	4.81	4.41	4.3	4.3
	FA-P140A	1	12.5	14.0	4.81	4.81	4.41	4.3	4.3
	FB-P140A	1	12.5	14.0	4.64	4.64	4.39	4.3	4.3
	FB-P140A	1	12.5	14.0	4.64	4.64	4.39	4.3	4.3
	FC-P140A	1	12.5	14.0	5.01	5.01	4.54	4.5	4.5
	FC-P140A	1	12.5	14.0	5.01	5.01	4.54	4.5	4.5
	HC-P71A	2	12.5	14.0	3.88	3.88	3.91	4.7	4.7
	HC-P71A	2	12.5	14.0	3.88	3.88	3.91	4.7	4.7
	HC-P71A	2	12.5	14.0	3.88	3.88	3.91	4.7	4.7

●省エネ基準について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER 50℃/60℃/50℃ 50℃/2/60℃	暖房COP 50℃/2/60℃	省エネ 消費電力(AHP)	区分名
R2D-P160A	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
	HC-P160AB	1	14.0	16.0	3.72	3.72	4.29	5.0	5.0
	HC-U40AB	2	14.0	16.0	3.67	3.67	3.78	5.4	5.4
	HC-U40A	2	14.0	16.0	3.62	3.62	3.36	5.8	5.8
	FA-P160A	3	14.0	16.0	3.66	3.66	4.25	4.4	4.4
	FA-U40A	2	14.0	16.0	3.77	3.77	4.23	5.0	5.0
	FA-P160A	3	14.0	16.0	4.04	4.04	4.62	4.6	4.6
	FB-P160A	2	14.0	16.0	4.02	4.02	4.13	4.7	4.7
	FB-U40A	2	14.0	16.0	3.91	3.91	4.11	4.8	4.8
	FC-P160A	3	14.0	16.0	4.42	4.42	4.42	4.4	4.4
	FC-U40A	3	14.0	16.0	4.31	4.31	4.12	4.8	4.8
	HC-P80A	2	14.0	16.0	4.30	4.30	4.18	4.7	4.7
R2D-P180A	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)		
	HC-P180AB	1	16.0	18.0	4.12	4.12	4.38	4.6	4.6
	HC-U40AB	2	16.0	18.0	3.58	3.58	4.02	5.1	5.1
	HC-U40A	2	16.0	18.0	3.53	3.53	4.02	5.1	5.1
	FA-P180A	3	16.0	18.0	4.47	4.47	4.40	4.3	4.3
	FA-U40A	2	16.0	18.0	3.61	3.61	4.08	4.7	4.7
	FB-P180A	2	16.0	18.0	3.61	3.61	4.08	4.7	4.7
	FB-U40A	2	16.0	18.0	3.61	3.61	4.08	4.7	4.7
	FC-P180A	3	16.0	18.0	4.51	4.51	4.44	4.2	4.2
	FC-U40A	3	16.0	18.0	4.41	4.41	4.23	4.4	4.4
	HC-P90A	2	16.0	18.0	4.31	4.31	4.23	4.4	4.4
	HC-P90A	2	16.0	18.0	4.31	4.31	4.23	4.4	4.4

室内ユニット	冷房能力 (kW)	基準ヒートポンプ 消費効率(AHP)	区分名
FHP~形 FHP~形	3.6	6.0	
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.8	ab
	5.5	5.7	
	6.0	5.7	
	6.5	5.7	
	7.0	5.7	
	7.5	5.7	ac
	8.0	5.7	
	8.5	5.7	
	9.0	5.7	
上記以外	3.6	5.1	ad
	4.0	5.1	
	4.5	5.0	
	5.0	5.0	
	5.5	4.9	af
	6.0	4.9	
	6.5	4.8	
	7.0	4.8	
	7.5	4.8	
	8.0	4.8	ag
	8.5	4.8	
	9.0	4.8	

●省エネヒートポンプ消費効率(AHP)について

AP-表示は、JIS B 8616:2006(ヒートポンプ-シエラ-コンプレッサー)と JRA4048:2006(※)  
(ヒートポンプ-シエラ-コンプレッサー)の両方とも表示されています。  
※ JRA4048:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。  
・AP-は期間総合負荷(能力)÷期間消費電力量